ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας														Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,36	3,24	1,12				1							1,74	0,70
	01:00	3,97	3,10	0,87				1							1,74	0,69
	02:00	3,80	2,77	1,03				1							1,74	0,34
	03:00	3,73	2,72	1,01				1							1,74	0,29
	04:00	3,85	2,98	0,87				1							1,74	0,56
	05:00	3,93	2,86	1,08				1							1,74	0,41
	06:00	4,61	3,49	1,12				1							1,74	1,05
	07:00	5,30	4,17	1,12				1							1,77	1,70
	08:00	5,63	4,47	1,15				1							1,92	1,92
	09:00	5,59	4,48	1,11				1							1,90	1,91
	10:00	5,54	4,57	0,98				1							1,98	1,97
	11:00	5,18	4,37	0,82				1							1,86	1,86
	12:00	5,07	4,36	0,71				1							1,87	1,85
	13:00	4,97	4,29	0,68				1							1,80	1,82
	14:00	4,61	3,65	0,96				1							1,75	1,24
	15:00	4,35	3,20	1,15				1							1,74	0,77
	16:00	4,28	3,19	1,09				1							1,18	0,98
	17:00	5,02	3,50	1,52				1							1,65	1,67
	18:00	6,18	4,54	1,64				1							2,13	2,15
	19:00	7,27	5,40	1,87			1	1							2,44	2,54
	20:00	7,14	5,35	1,80			1	1							2,43	2,48
	21:00	6,69	4,98	1,72			1	1							2,30	2,28
	22:00	5,74	4,35	1,39			1	1							1,46	1,43
	23:00	4,96	3,56	1,40				1							1,48	1,52

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ έως τις 16:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης