

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,42	1,13	0,30	1	1						0,30	0,30
	01:00	1,36	1,13	0,23	1	1						0,24	0,24
	02:00	1,33	1,12	0,21	1	1						0,22	0,22
	03:00	1,30	1,12	0,18	1	1						0,18	0,19
	04:00	1,30	1,12	0,18	1	1						0,18	0,18
	05:00	1,30	1,13	0,18	1	1						0,19	0,19
	06:00	1,36	1,13	0,24	1	1						0,24	0,24
	07:00	1,50	1,13	0,37	1	1						0,37	0,37
	08:00	1,70	1,14	0,56	1	1						0,56	0,57
	09:00	1,70	1,13	0,57	1	1						0,57	0,56
	10:00	1,74	1,14	0,59	1	1						0,60	0,60
	11:00	1,84	1,22	0,62	1	1						0,64	0,64
	12:00	1,89	1,43	0,46	1	1						0,66	0,66
	13:00	1,82	1,25	0,57	1	1						0,64	0,64
	14:00	1,78	1,24	0,54	1	1						0,62	0,62
	15:00	1,70	1,24	0,45	1	1						0,58	0,57
	16:00	1,66	1,19	0,47	1	1						0,53	0,53
	17:00	1,78	1,24	0,54	1	1						0,62	0,62
	18:00	2,01	1,35	0,65	1	1						0,70	0,70
	19:00	2,14	1,56	0,58	1	1						0,75	0,75
20:00	2,12	1,47	0,65	1	1						0,75	0,74	
21:00	1,97	1,37	0,60	1	1						0,70	0,69	
22:00	1,85	1,41	0,44	1	1						0,65	0,65	
23:00	1,72	1,51	0,21	1	1						0,59	0,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης