

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	10,22	6,76	3,45						1	4,01
	01:00	9,62	7,35	2,27						1	3,47
	02:00	9,22	7,06	2,16						1	3,09
	03:00	9,03	6,70	2,34						1	2,88
	04:00	8,85	6,79	2,06						1	2,76
	05:00	9,01	6,90	2,11						1	2,88
	06:00	9,59	7,20	2,39						1	3,36
	07:00	9,83	7,90	1,93						1	3,43
	08:00	11,33	9,52	1,81				1		1	2,30
	09:00	12,05	10,36	1,69				1		1	2,77
	10:00	12,13	10,41	1,72				1		1	2,83
	11:00	12,75	11,01	1,74				1		1	3,38
	12:00	13,45	11,81	1,64				1		1	4,18
	13:00	12,47	10,66	1,82				1		1	3,24
	14:00	11,15	9,49	1,66				1		1	1,90
	15:00	9,64	8,10	1,54	1			1			2,11
	16:00	9,83	7,62	2,21	1			1			2,53
	17:00	11,20	8,05	3,15	1			1			3,76
	18:00	13,22	9,47	3,76	1			1			4,61
	19:00	14,79	10,95	3,84	1			1	1		4,72
	20:00	14,68	10,91	3,77	1			1	1		4,27
	21:00	13,57	10,19	3,38	1				1		4,26
	22:00	12,13	9,08	3,04	1				1		4,25
23:00	10,90	8,50	2,40	1				1		3,60	

Τα ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:20 με 01:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης