

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	13,97	10,50	3,47				1				1		4,13	4,13
	01:00	12,85	9,47	3,38				1						3,82	3,85
	02:00	12,45	9,21	3,24				1						4,37	4,38
	03:00	12,30	9,43	2,87				1						4,40	4,38
	04:00	12,40	9,47	2,93				1						4,41	4,42
	05:00	12,99	10,99	1,99				1						4,88	4,89
	06:00	14,86	11,79	3,07				1						5,30	5,31
	07:00	17,53	14,17	3,36				1					1	6,27	6,29
	08:00	17,51	14,73	2,79				1					1	6,36	6,35
	09:00	16,80	13,60	3,20				1					1	6,06	6,07
	10:00	15,70	12,40	3,30				1					1	5,69	5,67
	11:00	15,19	10,84	4,35				1					1	5,25	5,21
	12:00	15,07	11,27	3,79				1					1	5,27	5,26
	13:00	14,91	10,67	4,24				1					1	5,19	5,20
	14:00	14,65	10,36	4,29				1					1	5,01	4,99
	15:00	14,78	10,32	4,46				1					1	5,06	5,05
	16:00	15,15	10,24	4,91				1					1	5,21	5,22
	17:00	16,98	11,45	5,53				1					1	5,88	5,89
	18:00	19,69	13,12	6,57				1					1	6,80	6,82
	19:00	22,00	14,79	7,21				1					1	7,65	7,66
	20:00	21,94	14,92	7,02	1			1						7,66	7,65
	21:00	20,91	14,31	6,60	1			1						7,33	7,32
	22:00	18,49	13,22	5,27	1			1						5,75	5,71
23:00	16,51	11,84	4,67				1					1	5,12	4,59	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από την αρχή της ημέρας και έως τις 11:20. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης