

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	14,22	10,51	3,70				1				1		4,60	4,58
	01:00	13,06	9,74	3,32				1				1		3,79	3,82
	02:00	12,74	9,37	3,37				1						4,42	4,42
	03:00	12,65	9,40	3,25				1						4,46	4,45
	04:00	12,39	9,83	2,56				1						4,37	4,35
	05:00	13,27	10,74	2,53				1						4,62	4,63
	06:00	15,23	12,23	3,00				1						5,28	5,29
	07:00	17,36	13,70	3,66				1					1	6,08	6,09
	08:00	17,49	13,77	3,73				1					1	6,10	6,10
	09:00	16,96	13,83	3,13				1					1	5,94	5,93
	10:00	16,16	12,62	3,53				1					1	5,65	5,66
	11:00	15,52	12,27	3,25				1					1	5,44	5,44
	12:00	15,48	12,61	2,87				1					1	5,42	5,42
	13:00	15,54	12,35	3,20				1					1	5,41	5,41
	14:00	14,91	11,50	3,41				1					1	5,22	5,20
	15:00	14,72	11,33	3,39				1					1	5,10	5,11
	16:00	15,43	11,76	3,67				1					1	5,39	5,40
	17:00	17,49	13,01	4,47				1					1	6,11	6,12
	18:00	19,99	15,70	4,29				1					1	6,98	6,99
	19:00	22,00	17,06	4,94				1					1	7,70	7,70
	20:00	21,71	16,85	4,85				1					1	7,62	7,62
	21:00	20,63	15,93	4,70				1					1	7,24	7,23
	22:00	18,67	14,63	4,04				1					1	6,44	6,47
	23:00	16,24	12,94	3,31				1					1	4,51	4,82

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΜΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης