

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	
22/10/24 0:00	85,18	70,69	14,48	0,00	1	1			1							0	1		1	1						28,48	23,31
22/10/24 1:00	80,70	73,63	7,07	0,00	1	1			1							0	1		1	1						24,04	23,92
22/10/24 2:00	77,52	69,08	8,44	0,00	1	1			1							0	1		1	1						30,50	21,47
22/10/24 3:00	76,19	66,38	9,81	0,00	1	1			1							0	1		1	1						31,32	20,02
22/10/24 4:00	76,44	68,47	7,96	0,00	1	1			1							0	1		1	1						23,51	20,20
22/10/24 5:00	80,69	70,77	9,91	0,00	1	1			1							0	1		1	1						26,03	23,67
22/10/24 6:00	89,05	83,65	5,40	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1			25,63	25,67
22/10/24 7:00	102,15	97,57	4,15	0,44	1	1			1							0	1		1	1			1			26,83	26,63
22/10/24 8:00	112,56	102,73	2,94	6,90	1	1			1				1			0	1		1	1	1		1			32,40	31,47
22/10/24 9:00	123,69	106,49	2,71	14,49	1	1			1		1					0	1		1	1			1			30,59	30,68
22/10/24 10:00	126,10	105,45	2,44	18,20	1	1			1		1					0	1		1	1			1			30,32	30,26
22/10/24 11:00	125,81	103,22	3,13	19,46	1	1			1		1					0	1		1	1			1			28,64	28,48
22/10/24 12:00	127,76	100,32	6,29	21,15	1	1			1		1					0	1		1	1						23,00	21,25
22/10/24 13:00	128,30	101,71	6,67	19,92	1	1			1	1	1					0	1		1	1						24,24	24,27
22/10/24 14:00	126,23	101,73	6,16	18,34	1	1			1	1	1					0	1		1	1						24,08	23,76
22/10/24 15:00	120,89	99,66	5,66	15,57	1	1			1	1	1					0	1		1	1						21,21	21,07
22/10/24 16:00	118,24	102,28	4,66	11,29	1	1			1	1	1					0	1		1	1						22,48	22,68
22/10/24 17:00	119,43	112,07	2,18	5,17	1	1			1	1	1					0	1		1	1						26,95	26,69
22/10/24 18:00	124,01	123,22	0,70	0,09	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1				31,04	30,76
22/10/24 19:00	128,40	126,91	1,48	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1				29,51	29,54
22/10/24 20:00	123,28	121,26	2,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1	1	1	1				24,37	24,27
22/10/24 21:00	113,07	110,39	2,68	0,00	1	1			1	1						0	1		1	1	1	1				23,31	23,08
22/10/24 22:00	100,59	96,84	3,75	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1	1				22,92	23,20
22/10/24 23:00	90,73	87,43	3,30	0,00	1	1			1							0	1		1	1	1	1				22,63	22,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις