

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 22/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,39	1,56	0,84	0,00	1									0,84	0,84
	01:00	2,27	1,48	0,79	0,00	1									0,79	0,79
	02:00	2,12	1,40	0,72	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	2,04	1,35	0,69	0,00	1									0,71	0,72
	04:00	2,02	1,34	0,68	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,02	1,35	0,67	0,00	1									0,70	0,70
	06:00	2,15	1,50	0,65	0,00	1									0,75	0,75
	07:00	2,46	1,70	0,75	0,00	1									0,85	0,86
	08:00	2,60	1,79	0,81	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,59	1,80	0,79	0,00	1									0,91	0,91
	10:00	2,66	1,73	0,92	0,00	1									0,93	0,93
	11:00	2,71	1,80	0,91	0,00	1									0,95	0,95
	12:00	2,68	1,90	0,78	0,00	1					1				0,93	0,94
	13:00	2,71	1,86	0,85	0,00	1					1				0,95	0,95
	14:00	2,61	1,81	0,80	0,00	1									0,91	0,91
	15:00	2,59	1,72	0,87	0,00	1									0,90	0,91
	16:00	2,60	1,74	0,86	0,00	1									0,91	0,91
	17:00	2,81	1,90	0,91	0,00	1									0,97	0,97
	18:00	3,16	2,34	0,82	0,00	1					1	1			0,99	0,99
19:00	3,54	2,68	0,87	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
20:00	3,47	2,54	0,94	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
21:00	3,34	2,43	0,91	0,00	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,06	2,27	0,79	0,00	1						1			0,99	0,99	
23:00	2,70	1,89	0,81	0,00	1						1			0,95	0,94	

Παρατηρήσεις

Η Γραμμή MT του ΥΒΕ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης