

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,82	15,59	4,23					1		1				6,15	6,23
	01:00	18,35	14,22	4,13					1		1				7,36	7,34
	02:00	17,67	12,57	5,10					1		1				7,06	7,06
	03:00	17,33	11,89	5,44					1		1				6,85	6,84
	04:00	17,39	13,10	4,29					1		1				6,87	6,90
	05:00	18,20	14,31	3,89					1		1				7,26	7,28
	06:00	20,58	17,17	3,40					1		1				7,30	7,25
	07:00	23,50	21,37	2,13			1		1		1				7,59	7,65
	08:00	24,94	22,06	2,88			1		1		1				9,12	9,11
	09:00	24,42	20,42	4,00			1		1		1				8,64	8,66
	10:00	23,59	20,84	2,75			1		1		1				7,80	7,81
	11:00	23,37	20,58	2,79			1		1		1				7,58	7,59
	12:00	23,60	19,43	4,17			1		1		1				7,76	7,81
	13:00	23,57	17,31	6,25			1		1		1				7,95	7,95
	14:00	22,07	15,47	6,60					1		1				8,00	8,00
	15:00	20,73	13,52	7,21					1		1				8,29	8,30
	16:00	21,23	14,45	6,78					1		1				8,48	8,49
	17:00	24,64	18,78	5,86			1		1		1				9,68	9,74
	18:00	28,88	23,70	5,18			1		1		1				10,67	10,69
	19:00	32,39	26,50	5,89			1		1	1	1				12,40	12,42
	20:00	32,13	25,31	6,83			1		1	1	1				12,29	12,25
	21:00	29,56	22,78	6,78			1		1	1	1				9,75	9,69
	22:00	25,91	20,43	5,47			1		1		1				7,77	8,03
	23:00	22,70	16,37	6,33			1		1		1				7,90	7,94

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης