

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ENOIK	
23/10/24 0:00	83,89	81,88	2,01	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1				20,32	20,23
23/10/24 1:00	79,87	78,43	1,44	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1				16,07	16,06
23/10/24 2:00	77,26	75,49	1,77	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1				13,30	13,27
23/10/24 3:00	75,94	74,15	1,78	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1				12,25	12,25
23/10/24 4:00	76,56	73,63	2,92	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1				13,44	12,82
23/10/24 5:00	80,30	78,32	1,98	0,00	1	1			1							0	1			1	1	1				16,98	16,89
23/10/24 6:00	88,91	86,79	2,12	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1	1	1				21,28	20,80
23/10/24 7:00	102,10	99,45	2,24	0,41	1	1			1							0	1	1	1	1	1	1				29,30	29,37
23/10/24 8:00	111,37	103,27	1,77	6,33	1	1			1							0	1	1	1	1	1	1				26,34	25,04
23/10/24 9:00	121,89	107,10	0,41	14,38	1	1			1							0	1	1	1	1	1	1				34,86	34,71
23/10/24 10:00	124,92	106,29	0,14	18,49	1	1			1					1		0	1	1	1	1	1	1				24,29	22,81
23/10/24 11:00	124,94	103,85	0,41	20,68	1	1			1					1		0	1	1	1	1	1	1				26,53	26,64
23/10/24 12:00	125,59	102,86	0,59	22,14	1	1			1					1		0	1	1	1	1	1	1				25,54	25,54
23/10/24 13:00	126,60	103,69	0,87	22,05	1	1			1					1		0	1	1	1	1	1	1				26,85	26,70
23/10/24 14:00	124,41	101,65	1,85	20,91	1	1			1					1		0	1	1	1	1	1	1				25,75	25,69
23/10/24 15:00	118,87	96,27	4,12	18,48	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				20,61	19,19
23/10/24 16:00	116,73	96,40	6,38	13,95	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				24,80	24,86
23/10/24 17:00	116,28	106,37	4,22	5,69	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				32,46	32,26
23/10/24 18:00	121,03	117,92	3,03	0,08	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				34,87	34,99
23/10/24 19:00	125,14	123,04	2,09	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				37,34	37,34
23/10/24 20:00	120,55	118,93	1,62	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				35,00	34,89
23/10/24 21:00	111,42	110,24	1,18	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				26,27	26,12
23/10/24 22:00	99,30	97,98	1,31	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				16,52	16,41
23/10/24 23:00	89,78	88,86	0,92	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1				14,39	14,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις