

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 23/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,46	1,83	0,63	0,00	1									0,87	0,86
	01:00	2,24	1,73	0,51	0,00	1									0,78	0,78
	02:00	2,10	1,62	0,47	0,00	1									0,74	0,73
	03:00	2,02	1,60	0,42	0,00	1									0,71	0,71
	04:00	2,05	1,58	0,48	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,02	1,47	0,56	0,00	1									0,71	0,71
	06:00	2,17	1,54	0,63	0,00	1									0,76	0,75
	07:00	2,42	1,71	0,71	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,61	1,84	0,78	0,00	1									0,91	0,91
	09:00	2,72	1,95	0,77	0,00	1									0,95	0,95
	10:00	2,78	2,12	0,66	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,76	2,10	0,66	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,76	2,04	0,72	0,00	1					1				0,96	0,97
	13:00	2,78	1,97	0,81	0,00	1					1				0,97	0,97
	14:00	2,77	1,87	0,90	0,00	1					1				0,96	0,97
	15:00	2,71	1,80	0,91	0,00	1					1				0,95	0,95
	16:00	2,67	1,77	0,90	0,00	1									0,94	0,94
	17:00	2,88	1,93	0,96	0,00	1									0,98	0,98
18:00	3,18	2,21	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,58	2,63	0,95	0,00	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,54	2,61	0,93	0,00	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,45	2,70	0,76	0,00	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,09	2,37	0,72	0,00	1						1			0,99	0,99	
23:00	2,75	2,04	0,71	0,00	1						1			0,95	0,95	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης