

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	38,60	37,59	1,01	0,00		1		1	1	1								1			
	01:00	36,73	35,67	1,06	0,00		1			1	1								1			
	02:00	35,36	34,21	1,14	0,00		1			1	1								1			
	03:00	34,60	33,25	1,34	0,00		1			1	1								1			
	04:00	34,79	33,32	1,48	0,00		1			1	1								1			
	05:00	35,71	34,23	1,48	0,00		1			1	1								1			
	06:00	37,91	36,48	1,43	0,00		1		1	1	1								1			
	07:00	41,91	40,57	1,34	0,00		1		1	1	1								1			
	08:00	45,50	44,08	1,42	0,00		1	1	1	1	1								1			
	09:00	47,44	46,04	1,40	0,00		1	1	1	1	1								1			
	10:00	48,21	46,71	1,50	0,00		1	1	1	1	1								1			
	11:00	48,36	46,47	1,89	0,00		1	1	1	1	1								1			
	12:00	47,89	45,89	2,00	0,00		1	1	1	1	1								1			
	13:00	46,51	44,06	2,46	0,00		1	1	1	1	1								1			
	14:00	45,48	42,46	2,83	0,20		1	1	1	1	1								1			
	15:00	44,46	41,20	3,06	0,20		1	1	1	1	1								1			
	16:00	44,72	41,34	3,18	0,20		1	1	1	1	1								1			
	17:00	46,48	43,24	3,04	0,20		1	1	1	1	1								1			
	18:00	49,20	45,80	3,20	0,20		1	1	1	1	1								1			
	19:00	51,97	48,71	3,26	0,00		1	1	1	1	1								1			
	20:00	52,63	49,55	3,08	0,00		1	1	1	1	1								1			
	21:00	50,32	47,25	3,07	0,00		1	1	1	1	1								1			
	22:00	45,81	42,65	3,16	0,00		1		1	1	1								1			
	23:00	40,94	37,63	3,31	0,00		1		1	1	1								1			

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης