

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,04	15,93	4,12			1		1	1					5,04	4,93
	01:00	18,45	15,86	2,59			1		1	1					3,70	3,70
	02:00	17,50	15,08	2,42			1		1						3,49	3,58
	03:00	17,30	13,38	3,92			1		1						6,61	6,59
	04:00	17,01	14,10	2,91			1		1						6,40	6,37
	05:00	18,08	14,04	4,04			1		1						7,22	7,24
	06:00	20,68	16,95	3,73			1		1	1					7,09	7,07
	07:00	23,54	18,73	4,81			1		1	1					8,64	8,72
	08:00	24,83	20,19	4,64			1		1	1					8,99	8,93
	09:00	24,56	20,86	3,70		1	1		1	1					7,34	7,34
	10:00	23,63	18,64	4,99		1	1		1	1					6,64	6,62
	11:00	23,63	17,72	5,91			1		1	1					7,67	7,74
	12:00	23,62	17,13	6,50			1		1		1				7,80	7,81
	13:00	23,14	16,54	6,60			1		1		1				7,89	7,93
	14:00	22,02	15,03	6,99					1		1				8,66	8,67
	15:00	20,67	13,70	6,98					1		1				8,28	8,27
	16:00	21,48	14,25	7,22					1		1				8,57	8,58
	17:00	24,58	15,97	8,62					1		1				9,79	9,81
	18:00	29,28	18,47	10,80			1		1		1				11,62	11,67
	19:00	32,57	21,04	11,53			1		1		1				13,00	13,01
	20:00	32,22	22,93	9,29			1		1		1				12,90	12,90
	21:00	28,82	21,20	7,63			1				1	1		2	11,58	11,49
	22:00	26,48	18,99	7,48			1				1	1		1	9,62	9,44
	23:00	23,01	17,84	5,17			1		1	1					5,86	6,00

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ έως τις 11:00. Μερική διακοπή στις 21:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης