

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,39	3,30	1,09				1							1,14	1,14	
	01:00	4,00	3,26	0,74				1							0,75	0,75	
	02:00	3,92	3,25	0,67				1							0,67	0,67	
	03:00	3,83	3,25	0,58				1							0,58	0,58	
	04:00	3,83	3,26	0,57				1							0,57	0,57	
	05:00	3,98	3,26	0,71				1							0,71	0,72	
	06:00	4,60	3,28	1,31				1							1,30	1,32	
	07:00	5,43	3,57	1,87				1							1,86	1,88	
	08:00	5,74	3,79	1,95				1							1,96	1,95	
	09:00	5,75	3,82	1,93				1							1,97	1,98	
	10:00	5,49	3,73	1,76				1							1,92	1,92	
	11:00	5,47	3,71	1,76				1							1,87	1,89	
	12:00	5,30	3,48	1,82				1							1,85	1,85	
	13:00	5,12	3,46	1,66				1							1,79	1,79	
	14:00	4,86	3,30	1,56				1							1,60	1,60	
	15:00	4,58	3,29	1,29				1							1,34	1,32	
	16:00	4,54	3,28	1,26				1							1,28	1,28	
	17:00	5,01	3,43	1,58				1							1,63	1,65	
	18:00	6,17	4,88	1,30				1							2,11	2,13	
	19:00	7,16	5,39	1,77				1	1						2,42	2,48	
20:00	7,21	4,88	2,34				1	1						2,42	2,48		
21:00	6,65	4,45	2,20				1	1						2,23	2,22		
22:00	5,81	3,81	2,00				1							2,01	2,00		
23:00	5,04	3,36	1,68				1							1,70	1,68		

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης