

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	10,04	7,42	2,62						1	3,52
	01:00	9,34	6,36	2,98						1	3,20
	02:00	9,04	6,33	2,71						1	3,25
	03:00	8,86	6,56	2,30						1	2,71
	04:00	8,92	6,92	2,00						1	2,76
	05:00	9,18	6,93	2,24						1	3,03
	06:00	10,39	7,93	2,46						1	3,45
	07:00	11,14	8,48	2,65	1				1		3,61
	08:00	11,41	7,66	3,75	1				1		3,98
	09:00	11,28	7,94	3,34	1				1		3,91
	10:00	10,87	8,03	2,84	1				1		3,58
	11:00	10,62	7,73	2,89	1				1		3,35
	12:00	10,45	7,92	2,53	1				1		3,18
	13:00	10,25	7,58	2,66	1				1		2,97
	14:00	10,00	7,48	2,52	1				1		2,74
	15:00	10,12	7,56	2,55	1				1		2,81
	16:00	10,29	6,99	3,29				1	1		3,43
	17:00	11,60	7,79	3,81				1	1		4,04
	18:00	13,80	9,42	4,39				1	1		4,61
	19:00	15,22	10,86	4,36	1			1	1		4,80
	20:00	14,91	10,25	4,66	1				1		4,92
	21:00	13,78	9,29	4,48	1				1		4,82
	22:00	12,24	8,71	3,54	1				1		4,29
	23:00	11,16	7,82	3,34	1				1		3,82

Τα ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 με 03:00. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης