

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 24/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,47	1,72	0,75	0,00	1					1				0,87	0,87
	01:00	2,30	1,68	0,63	0,00	1									0,81	0,80
	02:00	2,13	1,63	0,50	0,00	1									0,69	0,74
	03:00	2,06	1,60	0,46	0,00	1									0,48	0,59
	04:00	2,07	1,60	0,47	0,00	1									0,72	0,72
	05:00	2,07	1,65	0,42	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,21	1,75	0,46	0,00	1									0,78	0,78
	07:00	2,46	1,91	0,56	0,00	1									0,86	0,86
	08:00	2,56	1,84	0,71	0,00	1									0,90	0,90
	09:00	2,73	2,02	0,72	0,00	1					1				0,95	0,95
	10:00	2,75	1,99	0,76	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,79	2,11	0,68	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,74	2,30	0,44	0,00	1					1				0,96	0,96
	13:00	2,63	2,19	0,44	0,00	1					1				0,96	0,96
	14:00	2,35	1,69	0,66	0,00	1					1				0,96	0,95
	15:00	2,23	1,33	0,90	0,00	1									0,92	0,92
	16:00	2,32	1,38	0,94	0,00	1									0,95	0,95
	17:00	2,49	1,51	0,98	0,00	1									0,98	0,98
	18:00	2,44	1,46	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	19:00	2,69	1,72	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	20:00	2,76	1,78	0,98	0,00	1									0,99	0,99
	21:00	3,00	2,02	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,11	2,13	0,97	0,00	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,79	1,86	0,93	0,00	1						1			0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης