

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Π	α	00:00	3,04	2,25	0,79		1				0,82	0,89
		01:00	2,89	2,19	0,71		1				0,73	0,76
		02:00	2,87	2,14	0,73		1				0,74	0,74
		03:00	2,83	2,14	0,69		1				0,70	0,70
		04:00	2,82	2,14	0,68		1				0,69	0,69
		05:00	2,85	2,14	0,71		1				0,72	0,72
		06:00	3,06	2,18	0,88		1				0,89	0,89
		07:00	3,21	2,27	0,93		1				0,95	0,95
		08:00	3,27	2,34	0,94		1				0,95	0,95
		09:00	3,09	2,19	0,89		1				0,93	0,93
		10:00	2,86	2,14	0,72		1				0,74	0,74
		11:00	2,79	2,14	0,65		1				0,66	0,66
		12:00	2,84	2,15	0,68		1				0,70	0,69
		13:00	2,85	2,16	0,68		1				0,72	0,72
		14:00	2,82	2,14	0,68		1				0,69	0,69
		15:00	2,84	2,15	0,70		1				0,71	0,71
		16:00	3,00	2,16	0,84		1				0,85	0,86
		17:00	3,36	2,43	0,93		1				0,95	0,95
		18:00	3,85	2,93	0,92		1				0,95	0,95
		19:00	4,13	3,20	0,92		1				0,95	0,95
		20:00	3,90	2,98	0,91		1				0,95	0,95
		21:00	3,63	2,69	0,94		1				0,95	0,95
		22:00	3,46	2,57	0,89		1				0,95	0,95
		23:00	3,22	2,38	0,83		1				0,95	0,95

Το διάστημα 00:30 με 02:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Ιωάννης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης