

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	5,880	8,250		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (ΜW)								
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενολκ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66							
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	37,79	32,29	0,01	0,01				1	1	1												1	1					9,05	8,32	
	01:00	35,55	29,88	0,01	0,01				1	1	1												1	1					11,19	11,35	
	02:00	33,91	28,22	0,01	0,01				1	1	1												1	1					9,71	10,03	
	03:00	33,30	27,82	0,00	0,00				1	1	1												1	1					9,77	9,38	
	04:00	33,43	28,01	0,01	0,01				1	1	1												1	1					9,59	9,44	
	05:00	34,77	29,17	0,01	0,01				1	1	1												1	1					10,68	11,15	
	06:00	38,34	32,33	0,01	0,01				1	1	1												1	1					11,93	12,61	
	07:00	43,51	34,90	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					13,59	14,45	
	08:00	46,97	39,04	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					15,24	16,01	
	09:00	48,91	41,72	0,04	0,04			1	1	1	1												1	1					15,62	16,00	
	10:00	47,16	41,86	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1		1			15,09	14,81	
	11:00	46,36	43,05	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					14,47	14,09	
	12:00	45,78	41,37	0,40	0,40			1	1	1	1												1	1		1			13,95	13,74	
	13:00	45,46	42,14	0,40	0,40			1	1	1	1												1	1		1			13,75	13,57	
	14:00	43,83	39,89	0,17	0,17			1	1	1	1												1	1		1			12,59	12,24	
	15:00	41,73	37,11	0,18	0,18			1	1	1	1												1	1		1			11,15	10,48	
	16:00	43,57	38,90	0,16	0,16			1	1	1	1												1	1					13,88	14,33	
	17:00	48,20	43,89	0,12	0,12			1	1	1	1												1	1					14,35	15,47	
	18:00	53,78	49,59	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					15,63	16,02	
	19:00	55,79	51,57	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					15,63	15,60	
	20:00	53,33	49,70	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					15,83	15,79	
	21:00	49,46	45,93	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					14,45	14,21	
	22:00	44,73	41,91	0,01	0,01			1	1	1	1												1	1					11,23	9,71	
23:00	40,30	37,95	0,00	0,00			1	1	1	1												1	1					10,75	10,10		

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης