

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,17	15,42	4,75			1		1						5,52	5,50
	01:00	18,44	13,94	4,50			1		1						5,01	6,05
	02:00	17,47	12,36	5,11			1		1						6,60	6,63
	03:00	17,20	12,05	5,15			1		1						6,35	6,35
	04:00	17,03	12,37	4,66			1		1						6,15	6,16
	05:00	18,17	12,81	5,36			1		1						7,17	7,19
	06:00	20,19	14,31	5,88			1		1						7,88	7,89
	07:00	23,05	16,91	6,13			1		1	1					8,76	8,80
	08:00	24,13	17,66	6,46			1		1	1					9,31	9,33
	09:00	23,82	16,96	6,87			1		1	1					8,86	8,84
	10:00	22,94	16,58	6,37			1		1	1					7,94	7,92
	11:00	22,71	16,51	6,20			1		1	1					7,69	7,68
	12:00	22,76	18,04	4,71			1		1		1				5,84	5,72
	13:00	22,61	18,84	3,77			1		1		1				5,79	6,02
	14:00	21,36	18,06	3,30			1		1		1				6,02	6,09
	15:00	20,92	16,86	4,07			1		1		1				6,83	6,84
	16:00	21,73	16,80	4,93			1		1		1				7,64	7,68
	17:00	24,89	17,97	6,92			1		1		1				9,75	9,81
	18:00	29,28	18,51	10,77			1		1		1				11,64	11,67
	19:00	31,86	20,28	11,57			1		1		1				12,75	12,74
	20:00	31,33	20,90	10,43			1		1		1				12,54	12,54
	21:00	28,76	19,97	8,80			1		1		1				11,56	11,54
	22:00	25,64	19,00	6,64			1		1		1				10,27	10,24
	23:00	22,80	16,30	6,50					1		1				9,10	9,08

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το διάστημα 00:30 με 02:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα ΑΠ Καστρί και Σίγρι. Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Αντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης