

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,62	13,98	6,65					1		1				8,24	8,23
	01:00	18,90	12,30	6,61					1		1				7,57	7,57
	02:00	18,02	12,34	5,68					1		1				7,19	7,18
	03:00	17,60	12,77	4,84					1		1				7,05	7,05
	04:00	17,35	13,36	3,99					1		1				6,89	6,87
	05:00	18,09	13,67	4,42					1		1				7,21	7,22
	06:00	19,60	14,05	5,55					1		1				7,80	7,81
	07:00	21,72	15,43	6,29					1		1				8,66	8,68
	08:00	22,77	17,96	4,80			1		1		1		1		7,61	7,51
	09:00	22,88	19,21	3,66			1		1		1				6,07	6,05
	10:00	22,28	19,52	2,76			1		1		1				6,41	6,43
	11:00	22,55	20,16	2,39			1		1		1				6,78	6,76
	12:00	23,17	19,68	3,49			1		1		1				7,40	7,40
	13:00	23,80	19,52	4,28			1		1		1				8,13	8,10
	14:00	22,66	18,52	4,14			1		1		1				7,26	7,26
	15:00	21,41	16,64	4,77			1		1		1				7,55	7,55
	16:00	22,25	16,88	5,38			1		1		1				8,47	8,49
	17:00	25,33	20,94	4,39			1		1		1				9,70	9,58
	18:00	29,82	25,96	3,86			1		1	1	1				9,99	10,08
	19:00	32,32	27,72	4,60			1		1	1	1				12,33	12,35
	20:00	31,11	26,28	4,83			1		1	1	1				11,35	11,31
	21:00	28,55	26,66	1,89			1		1	1	1				8,93	8,84
	22:00	25,77	22,53	3,24			1		1	1	1				7,51	7,70
	23:00	23,04	20,95	2,09			1		1		1				7,53	7,50

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:30. Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης