

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024 | 00:00 | 21,09 | 19,23 | 1,86 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,87 | 5,86 |
| | 01:00 | 19,46 | 17,37 | 2,09 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,31 | 5,29 |
| | 02:00 | 18,30 | 17,04 | 1,26 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5,79 | 5,93 |
| | 03:00 | 17,70 | 16,47 | 1,24 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 6,06 | 6,05 |
| | 04:00 | 17,39 | 17,04 | 0,36 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5,73 | 5,75 |
| | 05:00 | 18,11 | 17,78 | 0,33 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5,79 | 5,78 |
| | 06:00 | 18,92 | 18,48 | 0,44 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,52 | 5,48 |
| | 07:00 | 19,92 | 19,77 | 0,15 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,39 | 4,42 |
| | 08:00 | 20,51 | 20,20 | 0,31 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,96 | 4,99 |
| | 09:00 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,71 | 4,71 |
| | 10:00 | 21,03 | 20,95 | 0,08 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,49 | 5,49 |
| | 11:00 | 21,29 | 20,97 | 0,32 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,78 | 5,76 |
| | 12:00 | 21,62 | 21,16 | 0,46 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,10 | 6,10 |
| | 13:00 | 21,15 | 20,18 | 0,97 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,61 | 5,62 |
| | 14:00 | 19,76 | 18,92 | 0,84 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4,24 | 4,26 |
| | 15:00 | 20,27 | 19,03 | 1,24 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5,18 | 5,23 |
| | 16:00 | 22,99 | 21,67 | 1,32 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7,32 | 7,37 |
| | 17:00 | 27,24 | 25,22 | 2,02 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8,38 | 8,32 |
| | 18:00 | 30,42 | 28,38 | 2,04 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,74 | 10,72 |
| | 19:00 | 30,18 | 28,65 | 1,53 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 10,53 | 10,55 |
| | 20:00 | 29,50 | 28,42 | 1,08 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9,90 | 9,88 |
| | 21:00 | 27,24 | 25,67 | 1,57 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7,64 | 7,60 |
| | 22:00 | 24,55 | 23,43 | 1,12 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6,51 | 6,63 |
| | 23:00 | 22,05 | 21,77 | 0,28 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6,60 | 6,56 |

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |