

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,52	3,25	1,27				1							1,28	1,26	
	01:00	4,19	3,25	0,94				1							0,94	0,94	
	02:00	3,93	3,25	0,67				1							0,68	0,67	
	03:00	3,81	3,25	0,56				1							0,56	0,57	
	04:00	3,81	3,26	0,55				1							0,55	0,55	
	05:00	3,95	3,27	0,68				1							0,68	0,69	
	06:00	4,31	3,34	0,97				1							1,03	1,05	
	07:00	4,86	3,36	1,50				1							1,58	1,59	
	08:00	5,35	3,64	1,71				1							1,86	1,87	
	09:00	5,42	3,79	1,62				1							1,88	1,88	
	10:00	5,34	3,54	1,79				1							1,83	1,84	
	11:00	5,35	4,10	1,25				1							1,86	1,87	
	12:00	5,30	4,57	0,73				1							1,71	1,73	
	13:00	5,24	4,20	1,05				1							1,84	1,83	
	14:00	4,74	3,55	1,19				1							1,51	1,49	
	15:00	4,44	3,36	1,08				1							1,18	1,18	
	16:00	4,62	3,27	1,35				1							1,34	1,35	
	17:00	5,23	3,50	1,73				1							1,79	1,79	
	18:00	6,39	4,75	1,64				1							2,20	2,23	
	19:00	7,06	5,71	1,35	1			1							2,44	2,47	
	20:00	6,86	5,13	1,73	1			1							2,40	2,40	
	21:00	6,27	4,43	1,84	1			1							1,96	1,94	
	22:00	5,66	4,38	1,28	1			1							1,40	1,39	
	23:00	5,07	3,94	1,13				1							1,24	1,30	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης