

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,55	3,28	1,26				1							1,31	1,29	
	01:00	4,20	3,24	0,95				1							0,96	0,95	
	02:00	3,89	3,26	0,63				1							0,64	0,64	
	03:00	3,76	3,26	0,50				1							0,50	0,50	
	04:00	3,76	3,29	0,47				1							0,51	0,51	
	05:00	3,87	3,27	0,60				1							0,60	0,61	
	06:00	4,12	3,26	0,86				1							0,86	0,86	
	07:00	4,51	3,32	1,20				1							1,24	1,24	
	08:00	4,85	3,64	1,21				1							1,58	1,59	
	09:00	4,90	3,94	0,96				1							1,64	1,63	
	10:00	4,95	4,77	0,18				1							1,52	1,49	
	11:00	5,06	4,99	0,07				1						1	1,27	1,28	
	12:00	5,09	5,05	0,04				1						1	1,32	1,31	
	13:00	4,78	4,71	0,07				1							1,34	1,34	
	14:00	4,43	4,27	0,16				1							1,18	1,17	
	15:00	4,48	3,91	0,57				1							1,20	1,21	
	16:00	4,92	4,02	0,90				1							1,63	1,64	
	17:00	6,13	5,70	0,43	1			1							1,89	1,88	
	18:00	7,03	6,76	0,27	1		1	1							1,64	1,62	
	19:00	6,85	6,53	0,32	1		1	1							1,45	1,44	
	20:00	6,61	5,65	0,96	1		1	1							1,49	1,55	
	21:00	6,14	5,70	0,44	1			1							1,82	1,82	
	22:00	5,57	4,95	0,61	1			1							1,25	1,24	
	23:00	5,10	4,37	0,73	1			1							0,91	0,95	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης