

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024 | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------|---|--|----------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Χρονική στιγμή |
| Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024 | 00:00 | 4,53 | 4,09 | 0,45 | | | | 1 | | | | | | | 1,21 | 1,28 | |
| | 01:00 | 4,19 | 3,93 | 0,26 | | | | 1 | | | | | | | 0,94 | 0,94 | |
| | 02:00 | 4,00 | 3,86 | 0,14 | | | | 1 | | | | | | | 0,76 | 0,75 | |
| | 03:00 | 3,83 | 3,73 | 0,10 | | | | 1 | | | | | | | 0,58 | 0,58 | |
| | 04:00 | 3,72 | 3,34 | 0,39 | | | | 1 | | | | | | | 0,47 | 0,47 | |
| | 05:00 | 3,91 | 3,46 | 0,45 | | | | 1 | | | | | | | 0,63 | 0,64 | |
| | 06:00 | 4,17 | 3,88 | 0,28 | | | | 1 | | | | | | | 0,90 | 0,90 | |
| | 07:00 | 4,60 | 4,33 | 0,27 | | | | 1 | | | | | | | 0,86 | 0,83 | |
| | 08:00 | 4,96 | 4,62 | 0,35 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,61 | 0,63 | |
| | 09:00 | 4,98 | 4,78 | 0,21 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,64 | 0,64 | |
| | 10:00 | 4,47 | 4,33 | 0,14 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,17 | 0,18 | |
| | 11:00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 12:00 | 4,11 | 3,77 | 0,34 | | | | 1 | | | | | | | 0,59 | 0,65 | |
| | 13:00 | 4,17 | 3,63 | 0,53 | | | | 1 | | | | | | | 0,90 | 0,91 | |
| | 14:00 | 4,11 | 3,66 | 0,45 | | | | 1 | | | | | | | 0,85 | 0,85 | |
| | 15:00 | 4,19 | 3,77 | 0,42 | | | | 1 | | | | | | | 0,91 | 0,92 | |
| | 16:00 | 4,78 | 4,42 | 0,36 | | | | 1 | | | | | | | 1,49 | 1,50 | |
| | 17:00 | 5,91 | 5,37 | 0,54 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,77 | 1,75 | |
| | 18:00 | 6,86 | 6,31 | 0,55 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,39 | 2,39 | |
| | 19:00 | 6,86 | 6,14 | 0,72 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,40 | 2,40 | |
| | 20:00 | 6,65 | 5,90 | 0,76 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,30 | 2,30 | |
| | 21:00 | 6,06 | 5,57 | 0,49 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,76 | 1,73 | |
| | 22:00 | 5,44 | 5,10 | 0,34 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,11 | 1,10 | |
| | 23:00 | 4,80 | 4,56 | 0,23 | 1 | | | 1 | | | | | | | 0,75 | 0,80 | |

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένταξη της G3 στο διάστημα 08:00-11:00 για επιπλέον εφεδρεία λόγω της εορτής 28ης Οκτωβρίου

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης