

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/10/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,91	3,30	2,61			1				2,65
	01:00	5,59	2,98	2,61			1				2,65
	02:00	5,56	2,95	2,61			1				2,65
	03:00	5,37	2,76	2,61			1				2,65
	04:00	5,43	2,82	2,61			1				2,65
	05:00	5,45	2,84	2,61			1				2,65
	06:00	5,65	3,04	2,61			1				2,65
	07:00	6,21	3,60	2,61			1				2,65
	08:00	6,38	3,78	2,60		1	1				2,65
	09:00	6,43	3,82	2,61			1				2,65
	10:00	6,42	3,81	2,61			1				2,65
	11:00	6,68	4,07	2,61			1			1	2,65
	12:00	6,62	4,10	2,52			1			1	2,65
	13:00	6,61	4,45	2,15			1			2	2,65
	14:00	6,67	4,06	2,60			1			1	2,65
	15:00	6,67	4,10	2,57			1			1	2,65
	16:00	6,66	4,08	2,58			1			1	2,65
	17:00	6,57	4,00	2,57			1			1	2,65
	18:00	6,94	4,38	2,56			1			2	2,65
	19:00	6,95	4,38	2,56			1			2	2,65
	20:00	6,72	4,16	2,57			1			2	2,65
	21:00	5,80	3,21	2,59			1			1	2,65
	22:00	5,33	2,96	2,36			1				2,48
	23:00	5,02	3,59	1,42			1				1,50
<p>Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Η G4 στο διάστημα 07:42-08:30 λειτουργήσε παράλληλα με την G5 για δοκιμές. Περιορισμός του ΑΠ από τις 22:55 καθώς ήταν χαμηλό το φορτίο και δεν ήταν δυνατόν η G5 να λειτουργεί τόσο χαμηλά.</p>											
<p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p>											
<p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											