

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/10/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,78	3,36	1,41			1				1,50
	01:00	4,50	3,07	1,43			1				1,50
	02:00	4,42	2,99	1,43			1				1,50
	03:00	4,07	3,15	0,92			1				0,95
	04:00	3,97	3,14	0,83			1				0,85
	05:00	4,15	3,31	0,83			1				0,85
	06:00	4,17	3,33	0,83			1				0,85
	07:00	4,36	3,53	0,83			1				0,87
	08:00	4,82	3,50	1,32			1				1,45
	09:00	5,24	3,31	1,92			1				2,22
	10:00	5,42	3,00	2,42			1				2,65
	11:00	5,29	2,92	2,37			1				2,65
	12:00	5,26	2,81	2,45			1				2,65
	13:00	5,23	2,71	2,52			1				2,65
	14:00	5,17	2,64	2,53			1				2,65
	15:00	4,93	2,38	2,54			1				2,62
	16:00	4,95	3,01	1,94			1				2,05
	17:00	5,04	3,00	2,04			1				2,19
	18:00	5,48	3,44	2,04			1				2,65
	19:00	5,92	4,01	1,91			1			1	2,65
20:00	5,70	4,25	1,45			1			2	2,65	
21:00	5,50	3,86	1,65			1			1	2,65	
22:00	5,11	3,66	1,45			1			1	2,65	
23:00	4,92	3,45	1,47			1				2,65	
<p>Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Περιορισμός του ΑΠ από τις 22:55 στις 25/10 έως τις 09:26 στις 26/10 που ξαναέλαβε 100%, καθώς ήταν χαμηλό το φορτίο και δεν ήταν δυνατόν η G5 να λειτουργεί τόσο χαμηλά.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											