

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 25 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/10/24 0:00	82,26	70,83	11,43	0,00	1	1			1							0	1		1			1			33,75	23,02
25/10/24 1:00	77,15	65,69	11,46	0,00	1	1			1							0	1		1	1					27,81	20,23
25/10/24 2:00	75,63	62,10	13,52	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					28,29	19,67
25/10/24 3:00	73,97	64,07	9,89	0,00	1	1			1							0	1	1	1						18,31	17,95
25/10/24 4:00	74,33	66,62	7,71	0,00	1	1			1							0	1	1	1						18,15	18,19
25/10/24 5:00	77,58	71,73	5,85	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					21,33	21,39
25/10/24 6:00	86,06	82,12	3,94	0,00	1	1			1							0	1	1	1	1					25,55	25,61
25/10/24 7:00	98,71	96,78	1,61	0,33	1	1			1			1				0	1	1	1	1					23,92	23,26
25/10/24 8:00	109,75	102,52	0,92	6,31	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1			25,74	25,70
25/10/24 9:00	119,50	105,08	0,65	13,77	1	1			1	1						0	1	1	1	1		1			27,97	28,02
25/10/24 10:00	123,35	103,53	2,03	17,79	1	1			1	1						0	1		1		1	1			27,14	26,89
25/10/24 11:00	122,82	99,98	2,60	20,24	1	1			1	1						0	1		1		1	1			25,11	25,15
25/10/24 12:00	124,38	99,47	3,70	21,21	1	1			1	1						0	1		1		1	1			25,86	25,96
25/10/24 13:00	124,45	99,53	3,74	21,18	1	1			1	1						0	1		1		1	1			25,61	25,64
25/10/24 14:00	121,92	98,06	3,57	20,29	1	1			1	1						0	1		1		1	1			24,09	24,04
25/10/24 15:00	117,32	95,69	3,89	17,75	1	1			1	1						0	1		1		1	1			26,19	26,34
25/10/24 16:00	115,30	96,49	5,78	13,03	1	1			1	1						0	1		1		1				31,88	31,95
25/10/24 17:00	115,35	103,21	7,24	4,89	1	1			1	1						0	1		1		1	1			34,24	34,17
25/10/24 18:00	120,59	113,81	6,47	0,31	1	1			1	1						0	1		1		1	1			35,41	35,43
25/10/24 19:00	122,91	117,38	5,52	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		33,45	33,38
25/10/24 20:00	118,24	112,93	5,30	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		28,55	28,52
25/10/24 21:00	108,98	104,18	4,79	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			19,37	19,15
25/10/24 22:00	97,67	93,16	4,50	0,00	1	1			1	1	1					0	1		1		1	1			13,90	13,84
25/10/24 23:00	88,68	85,53	3,14	0,00		1			1	1	1					0	1		1		1	1			19,27	19,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP Νο1 λόγω αδυναμίας συγχρονισμού D5 ΑΗΣ