

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/10/24 0:00	82,42	80,46	1,96	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			23,73	23,67
26/10/24 1:00	78,39	76,72	1,67	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			19,52	19,54
26/10/24 2:00	75,57	73,52	2,04	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			16,85	16,79
26/10/24 3:00	74,00	70,53	3,46	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			15,21	15,22
26/10/24 4:00	74,36	69,38	4,98	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			15,64	15,64
26/10/24 5:00	77,55	73,02	4,53	0,00		1		1	1							0	1		1		1	1			18,97	19,01
26/10/24 6:00	85,01	81,51	3,50	0,00		1		1	1							0	1	1	1		1	1			22,45	22,09
26/10/24 7:00	93,17	91,09	1,89	0,19		1		1	1							0	1	1	1		1	1			26,76	26,79
26/10/24 8:00	103,33	96,91	1,45	4,98		1		1	1							0	1	1	1		1	1			26,98	25,86
26/10/24 9:00	113,75	100,57	0,67	12,51		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			21,35	21,40
26/10/24 10:00	116,55	100,22	0,33	16,00		1		1	1	1						0	1		1		1	1			26,28	26,29
26/10/24 11:00	117,85	97,60	0,81	19,44		1		1	1	1						0	1		1		1	1			25,99	25,94
26/10/24 12:00	119,16	97,20	1,25	20,71		1		1	1	1						0	1		1		1	1			25,98	25,92
26/10/24 13:00	120,80	97,20	2,26	21,34		1		1	1	1						0	1		1		1	1			26,78	26,70
26/10/24 14:00	118,29	95,75	2,63	19,91		1		1	1	1						0	1		1		1	1			25,73	25,73
26/10/24 15:00	113,66	92,66	4,10	16,90		1		1	1	1						0	1		1		1	1			24,42	24,39
26/10/24 16:00	111,83	89,66	9,19	12,99		1		1	1	1						0	1		1		1	1			26,22	26,17
26/10/24 17:00	110,14	96,17	9,54	4,43		1		1	1	1						0	1		1		1	1			31,83	31,88
26/10/24 18:00	114,47	103,18	11,25	0,05		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			34,26	34,23
26/10/24 19:00	117,58	102,58	14,99	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			35,35	35,25
26/10/24 20:00	112,11	97,20	14,90	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			32,71	32,40
26/10/24 21:00	103,30	91,68	11,61	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1			1			28,64	28,33
26/10/24 22:00	93,84	83,23	10,60	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			25,79	25,23
26/10/24 23:00	85,76	76,03	9,73	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			25,74	25,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης