

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 27 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/10/24 0:00	80,44	73,21	7,23	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			22,25	22,23
27/10/24 1:00	76,59	69,95	6,63	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			18,68	18,45
27/10/24 2:00	73,57	67,41	6,16	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			17,98	17,68
27/10/24 3:00	71,97	66,17	5,80	0,00		1		1	1							0	1		1			1			20,92	20,97
27/10/24 4:00	71,20	67,61	3,59	0,00		1		1	1							0	1		1			1			20,23	20,25
27/10/24 5:00	74,95	70,77	4,18	0,00		1		1	1							0	1		1			1			21,32	21,08
27/10/24 6:00	80,22	74,63	5,33	0,27		1		1	1							0	1	1	1			1			21,64	21,71
27/10/24 7:00	90,64	79,48	5,60	5,57		1		1	1							0	1	1	1			1			26,72	26,79
27/10/24 8:00	100,79	82,96	4,79	13,04		1		1	1							0	1	1	1			1			29,49	29,43
27/10/24 9:00	107,25	85,83	3,58	17,84		1		1	1							0	1	1	1			1			31,11	31,12
27/10/24 10:00	110,01	86,64	3,06	20,31		1		1	1							0	1	1	1			1			31,35	31,31
27/10/24 11:00	109,97	84,71	3,80	21,46		1		1	1							0	1	1	1			1			30,14	30,17
27/10/24 12:00	111,13	85,64	4,02	21,47		1		1	1							0	1	1	1			1			31,27	31,39
27/10/24 13:00	112,21	87,76	4,11	20,34		1		1	1							0	1	1	1			1			33,30	33,30
27/10/24 14:00	109,09	87,30	4,12	17,68		1		1	1							0	1	1	1			1			32,65	32,69
27/10/24 15:00	104,97	87,48	4,22	13,27		1		1	1							0	1	1	1			1			31,48	31,09
27/10/24 16:00	102,07	93,01	4,54	4,51		1		1	1	1						0	1	1	1			1			27,32	25,85
27/10/24 17:00	106,63	101,70	4,90	0,03		1		1	1	1						0	1	1	1			1			31,25	31,15
27/10/24 18:00	109,52	103,73	5,79	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			29,75	29,72
27/10/24 19:00	108,46	103,45	5,00	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			28,95	28,91
27/10/24 20:00	104,22	98,60	5,62	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			24,73	24,68
27/10/24 21:00	96,34	88,62	7,72	0,00		1		1	1							0	1	1	1		1	1			26,49	26,51
27/10/24 22:00	87,74	79,35	8,39	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			26,31	26,28
27/10/24 23:00	81,37	73,11	8,26	0,00		1		1	1							0	1	1	1			1			23,17	23,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης