

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 28 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/10/24 0:00	76,64	67,26	9,38	0,00		1		1	1							0	1		1			1			22,60	22,56
28/10/24 1:00	73,35	64,56	8,79	0,00		1		1	1							0	1		1			1			21,62	21,62
28/10/24 2:00	70,55	62,65	7,90	0,00		1		1	1							0	1		1			1			19,70	19,46
28/10/24 3:00	69,89	62,81	7,08	0,00		1		1	1							0	1		1			1			18,91	18,90
28/10/24 4:00	69,83	62,21	7,62	0,00		1		1	1							0	1		1			1			18,65	18,71
28/10/24 5:00	73,72	65,59	8,13	0,00		1		1	1							0	1		1			1			21,87	21,85
28/10/24 6:00	78,06	72,02	5,81	0,22		1		1	1							0	1	1	1			1			20,57	20,46
28/10/24 7:00	88,13	78,26	4,31	5,55		1		1	1							0	1	1	1			1			23,58	23,66
28/10/24 8:00	98,72	80,73	4,50	13,48		1		1	1							0	1	1	1			1			26,59	26,54
28/10/24 9:00	104,33	79,39	6,62	18,32		1		1	1							0	1	1	1			1			27,58	27,55
28/10/24 10:00	104,88	75,97	8,00	20,91		1		1	1							0	1	1	1			1			25,62	25,56
28/10/24 11:00	103,64	71,80	9,75	22,08		1		1	1							0	1	1	1			1			23,56	23,21
28/10/24 12:00	105,95	72,02	11,95	21,97		1		1	1							0	1	1	1			1			26,25	25,31
28/10/24 13:00	107,51	71,07	15,38	21,06		1		1	1							0	1	1	1			1			32,08	27,59
28/10/24 14:00	104,86	72,44	13,71	18,70		1		1	1							0	1	1	1			1			29,50	27,74
28/10/24 15:00	100,94	72,99	13,72	14,22		1		1	1							0	1	1	1			1			28,51	28,19
28/10/24 16:00	98,68	78,45	15,63	4,60		1		1	1							0	1	1	1			1			30,71	29,53
28/10/24 17:00	104,66	85,01	19,62	0,03		1		1	1							0	1	1	1			1			34,59	31,33
28/10/24 18:00	107,45	85,73	21,71	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1			1			36,24	32,23
28/10/24 19:00	105,84	86,58	19,26	0,00		1		1	1	1						0	1	1	1			1			34,30	31,64
28/10/24 20:00	101,75	85,25	16,50	0,00		1			1	1						0	1	1	1			1			31,32	30,31
28/10/24 21:00	93,94	76,91	17,03	0,00		1			1	1						0	1		1			1			32,98	27,94
28/10/24 22:00	84,96	74,49	10,47	0,00		1			1	1						0	1		1			1			24,64	24,50
28/10/24 23:00	78,15	71,41	6,73	0,00					1	1						0	1		1			1			23,09	23,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης