

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 25/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,49	1,66	0,83	0,00	1									0,85	0,90
	01:00	2,31	1,64	0,67	0,00	1									0,70	0,91
	02:00	2,15	1,46	0,68	0,00	1									0,75	0,76
	03:00	2,07	1,36	0,72	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,09	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	2,16	1,42	0,75	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,27	1,49	0,79	0,00	1									0,79	0,79
	07:00	2,54	1,66	0,88	0,00	1									0,88	0,88
	08:00	2,75	1,81	0,94	0,00	1									0,96	0,96
	09:00	2,71	1,81	0,90	0,00	1									0,95	0,95
	10:00	2,68	1,75	0,93	0,00	1									0,94	0,94
	11:00	2,72	1,79	0,93	0,00	1									0,95	0,95
	12:00	2,68	1,75	0,92	0,00	1									0,94	0,93
	13:00	2,78	1,50	0,93	0,35	1									0,96	0,96
	14:00	2,88	1,52	0,96	0,40	1									0,98	0,98
	15:00	2,80	1,45	0,96	0,40	1									0,97	0,97
	16:00	2,80	1,45	0,95	0,40	1									0,97	0,97
	17:00	2,98	1,61	0,97	0,40	1									0,98	0,98
18:00	3,34	1,58	0,98	0,79	1									0,99	0,99	
19:00	3,63	1,67	0,95	1,00	1									0,99	0,99	
20:00	3,60	1,82	0,98	0,80	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,41	2,02	0,97	0,42	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,16	2,16	0,98	0,01	1						1			0,99	0,99	
23:00	2,87	1,92	0,95	0,00	1						1			0,98	0,97	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης