



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 26/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,61	1,71	0,91	0,00	1									0,92	0,92
	01:00	2,38	1,56	0,82	0,00	1									0,83	0,83
	02:00	2,22	1,45	0,77	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,19	1,44	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,14	1,39	0,75	0,00	1									0,75	0,75
	05:00	2,12	1,38	0,73	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,25	1,53	0,72	0,00	1									0,78	0,79
	07:00	2,41	1,70	0,71	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,64	1,95	0,69	0,00	1									0,92	0,92
	09:00	2,71	2,09	0,61	0,01	1					1				0,94	0,95
	10:00	2,79	2,14	0,65	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,74	2,08	0,65	0,00	1					1				0,96	0,96
	12:00	2,83	2,00	0,82	0,01	1					1				0,98	0,97
	13:00	2,89	2,10	0,78	0,00	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,79	2,02	0,76	0,00	1					1				0,97	0,97
	15:00	2,71	2,00	0,70	0,00	1					1				0,95	0,95
	16:00	2,78	2,02	0,75	0,01	1					1				0,97	0,97
	17:00	2,91	2,09	0,82	0,00	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,32	2,48	0,83	0,00	1					1				0,99	0,99
19:00	3,54	2,74	0,79	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
20:00	3,46	2,71	0,75	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
21:00	3,26	2,54	0,72	0,00	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,03	2,44	0,58	0,01	1						1			0,99	0,99	
23:00	2,75	2,33	0,41	0,01	1						1			0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης