

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 27/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,43	2,11	0,32	0,00	1					1				0,86	0,85
	01:00	2,28	1,96	0,31	0,01	1									0,80	0,80
	02:00	2,17	1,96	0,21	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,12	1,94	0,17	0,01	1									0,74	0,74
	04:00	2,04	1,80	0,23	0,00	1									0,71	0,71
	05:00	2,04	1,86	0,17	0,01	1									0,71	0,71
	06:00	2,19	1,98	0,20	0,01	1									0,77	0,77
	07:00	2,33	1,93	0,40	0,01	1									0,82	0,82
	08:00	2,55	2,11	0,42	0,01	1					1				0,89	0,89
	09:00	2,63	2,31	0,32	0,01	1					1				0,92	0,92
	10:00	2,70	2,52	0,18	0,01	1					1	1			0,94	0,95
	11:00	2,69	2,57	0,11	0,00	1						1			0,94	0,94
	12:00	2,77	2,68	0,09	0,00	1						1			0,97	0,96
	13:00	2,88	2,75	0,13	0,00	1						1			0,98	0,98
	14:00	2,80	2,58	0,22	0,00	1						1			0,97	0,97
	15:00	2,68	2,36	0,32	0,00	1						1			0,93	0,93
	16:00	2,86	2,40	0,47	0,00	1						1			0,98	0,98
	17:00	3,11	2,55	0,56	0,00	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,34	2,77	0,56	0,00	1						1	1		0,99	0,99
19:00	3,39	2,95	0,45	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	3,38	3,03	0,34	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	2,43	2,14	0,29	0,00	1						1	1		0,82	0,54	
22:00	3,08	2,79	0,30	0,00	1					1	1		1	0,49	0,31	
23:00	2,78	2,14	0,63	0,00	1					1				0,97	0,96	

Παρατηρήσεις

Στις 21:31 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης