



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 28/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,48	1,97	0,51	0,00	1				1					0,87	0,87
	01:00	2,23	1,86	0,37	0,00	1									0,78	0,78
	02:00	2,13	1,65	0,47	0,00	1									0,74	0,75
	03:00	2,11	1,44	0,67	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,08	1,36	0,72	0,00	1									0,73	0,72
	05:00	2,09	1,40	0,70	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,22	1,59	0,63	0,00	1									0,78	0,78
	07:00	2,45	1,90	0,53	0,02	1						1			0,85	0,85
	08:00	2,65	2,33	0,30	0,02	1						1			0,93	0,93
	09:00	2,68	2,53	0,15	0,00	1						1			0,94	0,94
	10:00	2,46	2,34	0,11	0,02	1						1			0,86	0,86
	11:00	2,25	2,03	0,19	0,03	1						1			0,75	0,75
	12:00	2,38	2,05	0,30	0,02	1						1			0,82	0,83
	13:00	2,45	2,13	0,30	0,02	1						1			0,86	0,85
	14:00	2,51	2,11	0,37	0,03	1						1			0,88	0,88
	15:00	2,53	2,19	0,32	0,02	1						1			0,88	0,89
	16:00	2,63	1,82	0,79	0,01	1									0,92	0,92
	17:00	2,94	2,10	0,81	0,03	1					1				0,98	0,98
18:00	3,35	2,54	0,79	0,03	1					1	1			0,99	0,99	
19:00	3,33	2,38	0,92	0,03	1					1	1			0,99	0,99	
20:00	3,14	2,16	0,95	0,03	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,04	2,05	0,95	0,03	1						1			0,99	0,99	
22:00	2,86	1,90	0,92	0,03	1						1			0,98	0,98	
23:00	2,58	1,65	0,89	0,03	1									0,91	0,90	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης