

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	19,17	14,51	4,66					1		1				7,76	7,75
	01:00	17,76	13,55	4,21					1		1				7,21	7,21
	02:00	17,37	13,47	3,90					1		1				7,02	7,01
	03:00	17,06	12,36	4,70					1		1				6,54	6,53
	04:00	17,11	12,58	4,52					1		1				6,48	6,48
	05:00	18,10	14,92	3,18					1		1				7,28	7,30
	06:00	20,21	17,97	2,24			1		1		1				6,37	6,34
	07:00	22,56	19,48	3,08			1		1		1				6,87	6,91
	08:00	22,77	20,78	1,99			1		1		1				7,26	7,23
	09:00	23,19	21,46	1,73			1		1		1				7,58	7,59
	10:00	23,02	20,68	2,34			1		1		1				7,23	7,20
	11:00	23,47	20,26	3,21			1		1		1				7,65	7,67
	12:00	24,00	20,38	3,62			1		1		1				8,17	8,19
	13:00	24,23	19,71	4,52			1		1		1				8,45	8,46
	14:00	23,37	20,00	3,37			1		1		1				7,61	7,60
	15:00	23,24	19,93	3,31			1		1		1				7,35	7,39
	16:00	25,24	21,09	4,15			1		1		1				9,30	9,33
	17:00	29,62	24,08	5,53			1		1	1	1				10,54	10,48
	18:00	32,13	26,33	5,79			1		1	1	1				12,09	12,16
	19:00	32,00	27,59	4,41			1		1	1	1				12,06	12,04
	20:00	31,24	27,16	4,07			1		1	1	1				11,33	11,30
	21:00	28,73	26,37	2,36			1		1	1	1				8,92	8,86
	22:00	25,29	22,78	2,51			1		1	1	1				6,20	6,35
	23:00	22,18	19,00	3,18			1		1		1				6,48	6,43

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης