

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,32	3,80	0,52				1							1,08	1,08
	01:00	4,03	3,62	0,40				1							0,78	0,78
	02:00	3,89	3,59	0,30				1							0,63	0,63
	03:00	3,87	3,53	0,33				1							0,62	0,61
	04:00	3,92	3,69	0,23				1							0,65	0,66
	05:00	4,17	3,77	0,40				1							0,91	0,91
	06:00	4,61	3,76	0,85				1							1,35	1,34
	07:00	5,18	4,24	0,94				1							1,80	1,80
	08:00	5,16	4,31	0,85				1							1,80	1,80
	09:00	4,98	4,41	0,57				1							1,71	1,72
	10:00	4,84	4,37	0,47				1							1,59	1,59
	11:00	4,86	4,65	0,21				1							1,61	1,60
	12:00	4,95	4,37	0,58				1							1,68	1,68
	13:00	5,05	3,99	1,06				1							1,74	1,75
	14:00	4,88	3,76	1,12				1							1,63	1,63
	15:00	4,81	3,65	1,17				1							1,55	1,55
	16:00	5,06	4,34	0,73				1							1,74	1,75
	17:00	6,17	5,68	0,49	1			1							1,97	1,97
	18:00	6,98	5,90	1,09	1			1							2,43	2,44
	19:00	6,97	5,43	1,54	1			1							2,41	2,43
20:00	6,83	5,37	1,46	1			1							2,38	2,38	
21:00	6,25	4,89	1,36	1			1							1,94	1,92	
22:00	5,50	4,29	1,22	1			1							1,25	1,23	
23:00	4,80	3,76	1,04				1							1,06	1,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης