

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	10,13	7,86	2,27	1				1		2,87
	01:00	9,71	7,66	2,05	1				1		2,13
	02:00	9,22	6,42	2,80						1	3,04
	03:00	8,90	6,29	2,61						1	2,82
	04:00	8,94	6,33	2,60						1	2,79
	05:00	9,24	6,59	2,65						1	3,07
	06:00	10,02	7,03	2,98						1	3,50
	07:00	10,36	7,45	2,91	1					1	3,09
	08:00	11,07	7,90	3,17	1					1	3,77
	09:00	11,00	8,08	2,93	1					1	3,71
	10:00	10,97	7,74	3,23	1					1	3,71
	11:00	10,80	7,95	2,86	1					1	3,51
	12:00	10,70	7,90	2,80	1					1	3,42
	13:00	10,73	8,00	2,73	1					1	3,46
	14:00	10,52	7,74	2,79	1					1	3,24
	15:00	10,27	7,61	2,66	1					1	3,00
	16:00	10,53	7,85	2,68	1					1	3,23
	17:00	11,82	8,34	3,48	1					1	4,11
	18:00	13,86	9,64	4,22	1					1	4,83
	19:00	14,99	10,84	4,15	1			1			5,22
	20:00	14,36	10,89	3,47	1			1			5,03
	21:00	13,14	10,05	3,09	1			1			4,60
	22:00	12,10	9,65	2,46	1			1			3,89
	23:00	11,17	9,19	1,98	1			1			2,81

Το διάστημα 03:00 με 04:00 το ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης