

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024		00:00	10,32	8,73	1,60			1		1		3,09
		01:00	9,64	7,94	1,70			1		1		2,34
		02:00	9,24	7,68	1,56			1		1		1,96
		03:00	8,98	7,52	1,46			1		1		1,70
		04:00	8,72	7,71	1,01			1		1		1,44
		05:00	8,98	7,89	1,08			1		1		1,68
		06:00	9,24	7,80	1,44			1		1		1,95
		07:00	9,76	8,56	1,21			1		1		2,47
		08:00	10,18	9,52	0,66			1		1		2,89
		09:00	10,48	9,94	0,54			1		1		3,19
		10:00	10,53	9,96	0,57			1		1		3,26
		11:00	10,35	9,47	0,88			1		1		3,07
		12:00	10,31	9,71	0,60			1		1		3,03
		13:00	10,17	9,73	0,43			1		1		2,91
		14:00	9,78	8,91	0,87			1		1		2,50
		15:00	10,36	9,33	1,03			1		1		3,07
		16:00	11,08	10,12	0,96			1		1		3,73
		17:00	12,99	11,71	1,29					1	1	3,89
		18:00	14,43	13,14	1,30					1	1	5,05
		19:00	14,34	12,75	1,59					1	1	5,00
		20:00	13,76	11,82	1,93					1	1	4,48
		21:00	12,87	10,76	2,11					1	1	3,58
		22:00	11,99	10,43	1,55					1	1	2,72
		23:00	11,07	9,74	1,33					1	1	1,79

Το διάστημα 00:00 με 01:00 το ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης