

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δ	Ε	00:00	10,13	9,42	0,71					1	1	0,85	
		01:00	9,41	7,48	1,93						1	3,05	
		02:00	8,96	6,82	2,14							1	2,82
		03:00	8,83	6,71	2,12							1	2,68
		04:00	8,81	6,54	2,27							1	2,66
		05:00	8,58	6,35	2,23							1	2,44
		06:00	9,02	6,62	2,40							1	2,88
		07:00	9,89	7,25	2,64							1	3,44
		08:00	10,33	7,99	2,34			1			1		2,72
		09:00	10,31	7,76	2,55			1			1		3,03
		10:00	9,54	7,60	1,94			1			1		2,31
		11:00	8,65	7,26	1,38			1			1		1,38
		12:00	8,71	7,26	1,44			1			1		1,40
		13:00	9,35	7,39	1,96			1			1		2,07
		14:00	8,97	7,25	1,72			1			1		1,71
		15:00	9,27	7,31	1,96			1			1		1,97
		16:00	10,65	7,95	2,70			1			1		3,27
		17:00	12,41	9,18	3,23			1			1		4,33
		18:00	13,60	10,00	3,59			1			1		4,75
		19:00	13,72	9,48	4,24			1			1		4,80
		20:00	13,43	9,17	4,26			1			1		4,70
		21:00	12,45	8,64	3,81			1			1		4,37
		22:00	11,49	8,04	3,45			1			1		4,02
		23:00	10,55	8,17	2,38			1				1	2,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης