

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	9,68	6,96	2,73						1	3,39
	01:00	9,16	6,90	2,26						1	3,02
	02:00	8,81	6,69	2,11						1	2,68
	03:00	8,65	6,60	2,04						1	2,50
	04:00	8,71	6,80	1,90						1	2,55
	05:00	8,72	6,37	2,35						1	2,57
	06:00	9,75	6,78	2,98						1	3,39
	07:00	10,65	7,79	2,86						1	3,50
	08:00	10,49	8,22	2,27			1		1		2,97
	09:00	10,36	7,96	2,39			1		1		3,08
	10:00	10,09	8,98	1,12			1		1		1,71
	11:00	10,06	9,27	0,79			1		1		1,43
	12:00	10,21	7,93	2,28			1		1		2,91
	13:00	10,40	7,37	3,04			1		1		3,11
	14:00	10,52	7,17	3,35			1		1		3,25
	15:00	10,83	7,25	3,58			1		1		3,40
	16:00	11,88	8,08	3,80			1		1		4,14
	17:00	13,58	9,04	4,54			1		1		4,74
	18:00	14,50	9,92	4,59			1		1		5,08
	19:00	14,81	11,02	3,79			1		1		5,52
	20:00	14,60	10,25	4,35					1	1	5,11
	21:00	13,55	9,29	4,25					1	1	4,27
	22:00	12,14	9,25	2,88					1	1	2,87
	23:00	10,92	8,98	1,94					1	1	2,01

Στις 10:15 και στις 15:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης