

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	14,92	13,37	1,55				1				1		5,17	5,20
	01:00	13,47	12,04	1,43				1				1		3,68	3,80
	02:00	12,89	10,90	1,99				1				1		3,15	3,19
	03:00	12,88	10,23	2,65				1						3,72	3,77
	04:00	12,77	10,66	2,12				1						4,51	4,52
	05:00	13,19	10,82	2,38				1						4,63	4,63
	06:00	14,62	12,63	1,99				1					1	5,16	5,14
	07:00	16,15	13,71	2,44				1					1	5,65	5,65
	08:00	16,71	14,38	2,33				1					1	5,88	5,88
	09:00	16,58	13,06	3,52				1					1	5,73	5,76
	10:00	15,88	12,34	3,55				1					1	5,53	5,52
	11:00	15,46	11,67	3,79				1					1	5,31	5,33
	12:00	15,47	11,68	3,79				1					1	5,33	5,33
	13:00	15,84	12,63	3,21				1					1	5,67	5,68
	14:00	15,52	12,64	2,88				1					1	5,66	5,66
	15:00	14,85	12,11	2,74				1					1	5,39	5,39
	16:00	15,66	12,20	3,46				1					1	5,50	5,51
	17:00	17,83	14,40	3,43				1					1	5,66	5,58
	18:00	20,22	17,26	2,96			1	1						6,64	6,86
	19:00	21,91	19,68	2,23			1	1						7,20	7,86
20:00	21,16	19,68	1,49			1	1						7,22	7,77	
21:00	19,67	18,38	1,29			1	1						7,02	7,13	
22:00	17,95	17,09	0,86			1	1						5,75	5,73	
23:00	16,57	15,46	1,12			1	1						4,13	4,18	

Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, και ΨΑΡΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τη 01:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης