

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ENOIK
29/10/24 0:00	73,57	65,42	8,15	0,00					1	1						0	1		1			1			22,09	22,04
29/10/24 1:00	70,29	62,97	7,32	0,00					1	1						0	1		1			1			20,00	19,97
29/10/24 2:00	68,62	63,06	5,57	0,00					1	1						0	1		1			1			18,12	18,12
29/10/24 3:00	67,63	60,58	7,05	0,00					1	1						0	1		1			1			17,36	17,30
29/10/24 4:00	68,65	61,80	6,85	0,00					1	1						0	1		1			1			18,59	18,60
29/10/24 5:00	72,63	64,03	8,59	0,00					1	1						0	1		1			1			21,61	21,61
29/10/24 6:00	79,31	72,79	6,35	0,16					1	1						0	1		1			1			23,25	23,22
29/10/24 7:00	92,43	84,30	3,31	4,83					1	1						0	1	1	1			1			27,58	27,66
29/10/24 8:00	103,12	88,80	1,80	12,52					1	1						0	1	1	1			1			30,67	30,70
29/10/24 9:00	111,80	93,15	1,40	17,26					1	1						0	1	1	1			1			23,80	20,74
29/10/24 10:00	113,14	91,67	1,64	19,82					1	1	1					0	1	1	1			1			21,31	20,65
29/10/24 11:00	113,21	90,65	1,47	21,09					1	1	1					0		1	1	1	1	1			15,05	14,51
29/10/24 12:00	114,32	91,79	1,48	21,05					1	1	1					0		1	1	1	1				21,41	21,59
29/10/24 13:00	114,91	92,98	2,01	19,92					1	1	1					0		1	1	1	1	1			22,95	22,91
29/10/24 14:00	112,07	92,65	2,16	17,26					1	1	1					0		1	1	1	1	1			22,97	22,87
29/10/24 15:00	105,30	90,98	1,78	12,54					1	1	1					0		1	1	1	1	1			20,79	20,87
29/10/24 16:00	101,64	94,15	3,51	3,98					1	1	1					0		1	1	1	1	1			25,87	25,96
29/10/24 17:00	106,47	99,31	7,13	0,03					1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			30,34	30,35
29/10/24 18:00	108,60	99,68	8,92	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			29,79	29,64
29/10/24 19:00	106,76	102,23	4,53	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			28,05	27,94
29/10/24 20:00	103,12	98,50	4,61	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			24,28	24,24
29/10/24 21:00	94,29	88,84	5,45	0,00					1	1	1					0	1	1		1	1				22,22	22,01
29/10/24 22:00	84,68	79,27	5,40	0,00						1	1					0	1	1		1	1				21,81	21,42
29/10/24 23:00	77,07	71,12	5,95	0,00					1	1						0	1	1		1	1				18,55	16,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης