

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 29/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,37	1,52	0,82	0,03	1									0,83	0,83
	01:00	2,22	1,44	0,75	0,03	1									0,78	0,78
	02:00	2,08	1,35	0,70	0,03	1									0,73	0,73
	03:00	2,06	1,33	0,69	0,03	1									0,72	0,72
	04:00	2,04	1,42	0,59	0,03	1									0,72	0,72
	05:00	2,07	1,46	0,58	0,03	1									0,72	0,73
	06:00	2,21	1,42	0,76	0,03	1									0,77	0,77
	07:00	2,43	1,61	0,79	0,03	1									0,81	0,87
	08:00	2,52	1,72	0,77	0,03	1									0,79	0,92
	09:00	2,55	1,83	0,68	0,03	1									0,79	0,93
	10:00	2,59	1,85	0,71	0,03	1									0,79	0,94
	11:00	2,72	1,96	0,73	0,03	1						1			0,95	0,95
	12:00	2,70	1,92	0,75	0,03	1						1			0,94	0,94
	13:00	2,71	1,83	0,86	0,02	1						1			0,94	0,94
	14:00	2,86	1,90	0,94	0,01	1					1				0,98	0,98
	15:00	2,78	1,84	0,93	0,01	1					1				0,97	0,96
	16:00	2,90	1,93	0,97	0,01	1					1				0,98	0,98
	17:00	3,21	2,36	0,85	0,01	1					1				0,99	0,99
18:00	3,63	2,70	0,93	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
19:00	3,55	2,69	0,86	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
20:00	3,55	2,83	0,72	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
21:00	3,37	2,69	0,68	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
22:00	3,04	2,42	0,62	0,00	1					1	1			0,98	0,98	
23:00	2,69	2,07	0,63	0,00	1					1				0,95	0,94	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης