

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	33,19	29,76	3,43	0,00				1	1	1								1			
	01:00	31,44	28,31	3,13	0,00				1	1	1								1			
	02:00	30,64	27,89	2,75	0,00				1	1	1								1			
	03:00	30,27	27,26	3,00	0,00				1	1	1								1			
	04:00	30,27	26,94	3,33	0,00				1	1	1								1			
	05:00	31,67	28,70	2,97	0,00				1	1	1								1			
	06:00	33,96	31,38	2,57	0,00				1	1	1								1			
	07:00	38,68	36,90	1,77	0,00				1	1	1								1			
	08:00	42,09	40,50	1,59	0,00				1	1	1								1			
	09:00	43,47	42,18	1,30	0,00				1	1	1								1			
	10:00	43,97	43,02	0,95	0,00				1	1	1								1			
	11:00	43,81	42,92	0,89	0,00				1	1	1								1			
	12:00	43,13	41,77	1,16	0,20				1	1	1								1			
	13:00	42,26	40,44	1,62	0,20				1	1	1								1			
	14:00	42,02	39,56	2,26	0,20				1	1	1								1			
	15:00	42,11	38,93	2,97	0,20				1	1	1								1			
	16:00	41,67	38,26	3,21	0,20				1	1	1								1			
	17:00	44,00	39,59	4,40	0,00				1	1	1								1			
	18:00	47,36	42,78	4,58	0,00				1	1	1						1		1			
	19:00	47,56	43,20	4,36	0,00				1	1	1						1		1			
	20:00	46,95	42,71	4,24	0,00				1	1	1						1		1			
	21:00	44,64	40,76	3,88	0,00				1	1	1								1			
	22:00	40,78	38,07	2,71	0,00				1	1	1								1			
23:00	36,66	35,27	1,39	0,00				1	1	1								1				

Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης