

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	14,03	9,48	4,55		1						1		4,96	4,91	
	01:00	13,10	9,09	4,01		1						1		4,53	4,51	
	02:00	12,58	8,89	3,68		1						1		4,18	4,15	
	03:00	12,31	8,88	3,42		1						1		3,85	3,83	
	04:00	12,37	8,87	3,51		1						1		3,88	3,89	
	05:00	13,15	9,12	4,03		1						1		4,48	4,49	
	06:00	15,29	10,58	4,71		1						1		5,29	5,34	
	07:00	17,13	11,80	5,33		1						1		5,97	5,99	
	08:00	17,60	12,15	5,45		1						1	1	6,14	6,15	
	09:00	17,71	13,20	4,51		1						1	1	6,22	6,21	
	10:00	16,68	12,72	3,95		1						1	1	5,69	5,70	
	11:00	16,02	11,73	4,29		1						1	1	5,24	5,23	
	12:00	16,42	12,33	4,09		1						1	1	5,53	5,52	
	13:00	16,60	12,15	4,44		1						1	1	5,70	5,69	
	14:00	16,28	12,19	4,09		1						1	1	5,51	5,51	
	15:00	16,54	11,70	4,83		1						1	1	5,65	5,67	
	16:00	18,03	12,22	5,81		1						1	1	6,30	6,31	
	17:00	20,47	13,88	6,59	1	1								7,09	7,04	
	18:00	22,07	14,92	7,15	1	1								7,71	7,71	
	19:00	22,29	15,26	7,03	1	1								7,80	7,81	
20:00	22,05	15,03	7,03	1	1								7,73	7,73		
21:00	20,54	13,95	6,59	1	1								7,22	7,21		
22:00	18,54	12,29	6,25	1	1								6,49	6,48		
23:00	16,51	12,20	4,31	1	1								4,41	4,44		

Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΡΚΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 02:00 με 06:55. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης