

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/10/24 0:00	71,52	62,90	8,61	0,00					1	1						0	1			1	1				21,79	20,98
30/10/24 1:00	68,27	60,31	7,96	0,00					1	1						0	1			1	1				19,77	18,06
30/10/24 2:00	66,64	59,58	7,06	0,00					1	1						0	1			1	1				18,42	16,49
30/10/24 3:00	65,53	61,95	3,58	0,00					1	1						0	1			1	1				15,50	15,46
30/10/24 4:00	66,85	62,82	4,02	0,00					1	1						0	1			1	1				16,49	16,51
30/10/24 5:00	70,34	61,70	8,64	0,00					1	1						0	1			1	1				19,77	19,78
30/10/24 6:00	77,22	68,43	8,60	0,19					1	1						0	1			1	1				22,31	22,26
30/10/24 7:00	90,92	78,49	7,00	5,43					1	1						0	1		1	1	1				27,13	27,19
30/10/24 8:00	100,85	80,09	7,57	13,19					1	1						0	1		1	1	1				30,00	30,06
30/10/24 9:00	107,09	85,26	4,06	17,77					1	1						0	1		1	1	1				31,61	31,67
30/10/24 10:00	110,40	88,31	2,03	20,06					1	1						0	1		1	1	1				32,46	32,54
30/10/24 11:00	110,05	87,01	2,09	20,95					1	1						0	1		1	1	1				30,96	30,90
30/10/24 12:00	110,63	86,27	3,32	21,04					1	1						0	1		1	1	1				31,32	30,80
30/10/24 13:00	110,03	89,09	1,50	19,44					1	1						0	1	1	1	1	1				25,59	25,44
30/10/24 14:00	106,00	89,01	1,98	15,00					1	1						0	1	1	1	1	1				26,10	26,07
30/10/24 15:00	100,49	87,56	3,81	9,12					1	1						0	1		1	1	1				28,52	28,55
30/10/24 16:00	98,75	90,21	5,62	2,92					1	1	1					0	1		1	1	1				26,53	26,19
30/10/24 17:00	103,42	92,01	11,27	0,14					1	1	1					0	1		1	1	1				31,74	30,41
30/10/24 18:00	105,26	91,46	13,79	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				31,77	31,52
30/10/24 19:00	104,08	89,01	15,07	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				31,28	31,19
30/10/24 20:00	100,14	81,01	19,12	0,00					1	1						0	1		1	1	1				32,54	29,66
30/10/24 21:00	93,20	70,71	22,49	0,00					1	1						0	1		1	1	1				39,60	27,94
30/10/24 22:00	83,96	59,50	24,45	0,00					1	1						0			1	1	1				42,13	25,15
30/10/24 23:00	76,84	54,57	22,27	0,00					1	1						0			1	1	1				38,65	22,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης