

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 30/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,45	1,85	0,60	0,00	1				1					0,86	0,86
	01:00	2,23	1,59	0,64	0,00	1									0,78	0,78
	02:00	2,13	1,47	0,66	0,00	1									0,74	0,74
	03:00	2,10	1,42	0,68	0,00	1									0,73	0,73
	04:00	2,13	1,41	0,71	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,06	1,40	0,66	0,00	1									0,72	0,72
	06:00	2,28	1,52	0,75	0,01	1									0,80	0,80
	07:00	2,58	1,75	0,82	0,01	1									0,90	0,90
	08:00	2,61	1,73	0,87	0,00	1									0,92	0,91
	09:00	2,72	1,91	0,80	0,00	1									0,95	0,95
	10:00	2,71	1,85	0,86	0,00	1						1			0,95	0,95
	11:00	2,84	1,95	0,88	0,00	1						1			0,98	0,98
	12:00	2,82	1,79	0,74	0,30	1									0,97	0,97
	13:00	2,78	1,52	0,85	0,41	1									0,97	0,97
	14:00	2,84	1,64	0,79	0,41	1									0,97	0,97
	15:00	2,89	1,82	0,67	0,40	1									0,98	0,98
	16:00	3,03	1,81	0,82	0,41	1									0,99	0,99
17:00	3,42	2,05	0,96	0,41	1					1				0,99	0,99	
18:00	3,79	2,23	0,96	0,60	1					1				0,99	0,99	
19:00	3,74	1,99	0,95	0,80	1					1				0,99	0,99	
20:00	3,56	1,78	0,97	0,81	1					1				0,99	0,99	
21:00	3,29	1,90	0,97	0,42	1					1				0,99	0,99	
22:00	3,10	2,20	0,88	0,02	1					1				0,88	0,93	
23:00	2,76	2,08	0,68	0,01	1					1	1	1		0,68	0,71	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 22:44-23:30 έγινε πλύση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης