

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	20,11	12,21	7,90			1		1						8,07	8,05
	01:00	18,87	11,56	7,31			1		1						7,60	7,58
	02:00	17,87	11,42	6,45			1		1						7,05	7,05
	03:00	17,71	11,08	6,63			1		1						6,86	6,84
	04:00	17,75	11,27	6,48			1		1						6,88	6,90
	05:00	18,80	13,36	5,44			1		1						7,50	7,51
	06:00	21,11	15,51	5,60	1		1		1						8,33	8,33
	07:00	23,49	16,67	6,82	1		1		1						9,39	9,38
	08:00	24,56	17,87	6,69	1		1		1						9,05	9,06
	09:00	24,50	18,96	5,54			1		1			1			8,73	8,73
	10:00	23,03	17,59	5,44			1		1			1			7,21	7,21
	11:00	23,18	16,90	6,28			1		1			1			7,55	7,56
	12:00	23,54	16,11	7,43					1			1			9,41	9,43
	13:00	23,95	16,70	7,25		1			1			1			9,58	9,58
	14:00	23,18	16,41	6,77		1			1			1			9,30	9,29
	15:00	23,17	16,39	6,78		1			1			1			9,25	9,24
	16:00	25,36	16,56	8,80		1			1			1			10,09	10,12
	17:00	30,18	18,92	11,26			1		1			1			11,98	12,03
	18:00	32,72	20,67	12,05			1		1			1			13,09	13,09
	19:00	32,69	20,71	11,97			1		1			1			13,08	13,07
	20:00	32,05	20,56	11,49			1		1			1			12,84	12,83
	21:00	29,55	18,40	11,15			1		1			1			11,86	11,83
	22:00	25,92	16,47	9,46			1		1			1			10,43	10,40
	23:00	20,99	14,57	6,42					1			1			7,24	9,00

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης