

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,23	3,24	0,99				1							0,99	0,98
	01:00	3,92	3,26	0,66				1							0,66	0,66
	02:00	3,81	3,25	0,56				1							0,56	0,56
	03:00	3,71	3,26	0,45				1							0,45	0,45
	04:00	3,75	3,27	0,48				1							0,48	0,49
	05:00	4,03	3,26	0,77				1							0,77	0,77
	06:00	4,51	3,27	1,25				1							1,24	1,24
	07:00	5,05	3,34	1,72				1							1,74	1,74
	08:00	5,21	3,50	1,70				1							1,80	1,80
	09:00	5,17	3,53	1,64				1							1,79	1,79
	10:00	5,13	3,49	1,63				1							1,75	1,76
	11:00	4,91	3,83	1,08				1							1,12	0,98
	12:00	5,13	3,61	1,52					1						1,68	1,62
	13:00	5,16	3,42	1,75					1						1,80	1,81
	14:00	5,08	3,45	1,63					1						1,78	1,77
	15:00	4,88	3,34	1,53					1						1,63	1,62
	16:00	5,27	3,70	1,57					1						1,83	1,84
	17:00	6,27	5,21	1,06	1				1						2,12	2,14
	18:00	7,02	6,37	0,65	1				1					1	2,18	2,17
	19:00	7,11	5,86	1,26	1				1						2,29	2,30
20:00	6,98	5,38	1,59	1				1						2,42	2,44	
21:00	6,30	4,75	1,55	1				1						2,00	1,98	
22:00	5,65	3,99	1,66					1						1,69	1,69	
23:00	4,90	3,34	1,57					1						1,64	1,62	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης