

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			H/Z ENOIK
31/10/24 0:00	71,27	57,02	14,25	0,00					1	1						0			1	1	1				28,01	20,63
31/10/24 1:00	68,06	50,36	17,69	0,00					1	1						0			1	1					30,99	19,39
31/10/24 2:00	66,08	47,83	18,25	0,00					1	1						0			1	1					33,51	19,76
31/10/24 3:00	65,10	46,21	18,88	0,00					1	1						0			1	1					34,93	19,41
31/10/24 4:00	65,54	49,19	16,34	0,00					1	1						0			1	1					33,27	19,56
31/10/24 5:00	68,88	61,12	7,75	0,00						1			1			0			1	1	1				22,01	19,53
31/10/24 6:00	74,35	69,00	5,23	0,13						1	1					0		1	1	1	1				19,54	19,16
31/10/24 7:00	87,38	79,16	3,98	4,24						1	1					0		1	1	1	1				24,99	25,13
31/10/24 8:00	96,73	82,16	3,96	10,61						1	1					0		1	1	1	1				26,54	26,10
31/10/24 9:00	103,09	82,37	4,87	15,85						1	1					0	1		1	1	1				29,01	29,13
31/10/24 10:00	106,32	83,01	4,38	18,93						1	1					0	1		1	1	1				29,53	29,54
31/10/24 11:00	106,23	83,09	5,35	17,79						1	1					0	1		1	1	1				23,84	22,25
31/10/24 12:00	107,05	82,90	6,96	17,19					1	1	1					0	1		1	1	1				18,57	18,45
31/10/24 13:00	105,44	85,40	5,00	15,04					1	1	1					0			1	1	1				22,83	22,77
31/10/24 14:00	101,87	83,53	4,92	13,42					1	1	1					0			1	1	1				24,10	24,09
31/10/24 15:00	96,30	81,91	4,67	9,73					1	1	1					0			1	1	1				21,88	21,91
31/10/24 16:00	93,71	89,16	1,50	3,06					1	1	1					0			1	1	1				23,01	22,52
31/10/24 17:00	99,02	97,17	1,79	0,06					1	1	1					0	1		1	1	1				27,06	27,24
31/10/24 18:00	100,36	99,54	0,82	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				28,74	28,79
31/10/24 19:00	99,53	98,32	1,21	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				27,84	27,75
31/10/24 20:00	96,33	94,97	1,35	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				24,71	24,59
31/10/24 21:00	88,39	86,11	2,28	0,00					1	1						0	1		1	1	1				22,69	22,76
31/10/24 22:00	79,68	76,64	3,04	0,00					1	1						0	1		1	1	1				22,06	21,97
31/10/24 23:00	73,38	69,91	3,47	0,00					1	1						0	1		1	1	1				15,98	15,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο1 λόγω επείγουσας κράτησης για βλάβη στην D3 ΑΗΣ