

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 31/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,42	1,57	0,84	0,01	1									0,85	0,85
	01:00	2,26	1,47	0,78	0,01	1									0,79	0,79
	02:00	2,10	1,36	0,73	0,00	1									0,73	0,74
	03:00	2,05	1,33	0,72	0,01	1									0,72	0,72
	04:00	2,02	1,31	0,71	0,01	1									0,71	0,71
	05:00	2,12	1,38	0,74	0,01	1									0,74	0,74
	06:00	2,27	1,49	0,79	0,00	1									0,79	0,79
	07:00	2,52	1,66	0,85	0,01	1									0,88	0,88
	08:00	2,67	1,75	0,91	0,01	1									0,93	0,93
	09:00	2,77	1,92	0,85	0,01	1									0,97	0,96
	10:00	2,71	1,92	0,79	0,00	1					1				0,95	0,95
	11:00	2,73	1,89	0,83	0,01	1					1				0,96	0,96
	12:00	2,81	1,68	0,78	0,35	1									0,86	0,98
	13:00	2,74	1,57	0,77	0,40	1									0,79	0,97
	14:00	2,90	1,57	0,92	0,41	1									0,92	0,98
	15:00	2,81	1,47	0,89	0,45	1									0,98	0,98
	16:00	2,97	1,50	0,88	0,60	1									0,98	0,98
	17:00	3,37	1,83	0,84	0,69	1						1			0,99	0,99
18:00	3,66	1,91	0,95	0,80	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,61	2,25	0,85	0,51	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,53	2,50	0,63	0,41	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,31	2,17	0,73	0,41	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,01	2,29	0,71	0,01	1						1			0,99	0,99	
23:00	2,75	1,93	0,82	0,01	1						1			0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης